

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Типовые узлы систем централизованной вентиляции с естественным притоком и механическим удалением воздуха

Оборудование
Вытяжная установка РАТАIR-500-039-04-10-У1 «ПРОМАЭРОТЕХНИКА» (левая по ходу воздуха) наружного исполнения с резервным электродвигателем в составе: Шумоглушитель с гибкой вставкой на входе Вентиляторная секция с резервным электродвигателем на единой раме с преобразователями частоты 3.1 Камера промежуточная 3.2 Шумоглушитель
Заслонка воздушная с ручным приводом АЗД-192-150*100-РП "ГК РОВЕН"
Клапан воздушный ГЕРМИК-П с электроприводом "Belimo" LF230-A
Стеновой приточный клапан вентиляции ЕНТ Aereco
Огнезащитный самоклеющийся материал, толщиной 2,5мм, обеспечивающий предел огнестойкости воздуховодов EI30 для воздуховодов Firestill ООО«КРОЗ»
Тепловая изоляция толщиной 50мм для воздуховодов LAMELLA MAT L «ROCKWOOL»
Комплект автоматики
Покровный слой из оцинкованной стали толщиной 0,5мм для воздуховодов, проложенных по кровле ГОСТ 14918-80*
Воздуховоды из оцинкованной стали класса "В" толщиной 0,5 мм, 0,7 мм, 0,8 мм ГОСТ 14918-80*
Короб из оцинкованной стали класса «В», толщиной 0,9 мм, ГОСТ 14918-80*